

CAPITOLATO TECNICO "MANUTENZIONE IMPIANTI di SICUREZZA: ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONI"

IMPIANTO ANTINCENDIO		
	SERVIZIO RICHIESTO	Ubicazione
ESTINTORI A POLVERE	PRODOTTO CPV 50413200-5- MANUTENZIONE ESTINTORI (compresi: REVISIONE e COLLAUDO) bando MEPA "ANTINCENDIO" VERSIONE 3.0 PAG. 15 e ss.	Sede Lucca: Corte Campana, 10 – 55100 Lucca
		Magazzino: Piazza della Cervia, 28 – 55100 Lucca
		Magazzino: Via Tazio Nuvolari, 63 – 55061 Carraia (Capannori)
		Sede Viareggio: Via Leonida Repaci, 16 – 55049 Viareggio
ESTINTORI A ANIDRIDE CARBONICA	PRODOTTO CPV 50413200-5- MANUTENZIONE ESTINTORI (compresi: REVISIONE e COLLAUDO) bando MEPA "ANTINCENDIO" VERSIONE 3.0 PAG. 15 e ss.	Sede Lucca: Corte Campana, 10 – 55100 Lucca
		Magazzino: Piazza della Cervia, 28 – 55100 Lucca
		Magazzino: Via Tazio Nuvolari, 63 – 55061 Carraia (Capannori)
		Sede Viareggio: Via Leonida Repaci, 16 – 55049 Viareggio
PORTE TAGLIAFUOCO	PRODOTTO CPV 50413200-5- MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO bando MEPA "ANTINCENDIO" VERSIONE 3.0 PAG. 31 e ss.	Sede Lucca: Corte Campana, 10 – 55100 Lucca
		Magazzino: Piazza della Cervia, 28 – 55100 Lucca
		Magazzino: Via Tazio Nuvolari, 63 – 55061 Carraia (Capannori)
		Sede Viareggio: Via Leonida Repaci, 16 – 55049 Viareggio
RILEVATORI	PRODOTTO CPV 50413200-5- MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI bando MEPA "ANTINCENDIO" VERSIONE 3.0 PAG. 36 e ss.	Sede Lucca: Corte Campana, 10 – 55100 Lucca
		Magazzino: Piazza della Cervia, 28 – 55100 Lucca

CAPITOLATO TECNICO

		Magazzino: Via Tazio Nuvolari, 63 – 55061 Carraia (Capannori)
		Sede Viareggio: Via Leonida Repaci, 16 – 55049 Viareggio
IDRANTI/NASPI	PRODOTTO CPV 50413200-5- MANUTENZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI bando MEPA "ANTINCENDIO" VERSIONE 3.0 PAG. 36 e ss.	Sede Lucca: Corte Campana, 10 – 55100 Lucca
		Magazzino: Piazza della Cervia, 28 – 55100 Lucca
		Magazzino: Via Tazio Nuvolari, 63 – 55061 Carraia (Capannori)
		Sede Viareggio: Via Leonida Repaci, 16 – 55049 Viareggio
IMPIANTO ANTINTRUSIONE		
	SERVIZIO RICHIESTO	Ubicazione
CENTRALINA DI COMANDO	Verifica funzionamento: trimestrale; Verifica batterie tampone: mensile; Verifica linee alimentazione: trimestrale	3° piano – Lato di Corte Campana
RILEVATORI	Verifica funzionamento: trimestrale	Galleria (Corte Campana) Uscita ascensore (Corte Campana) Zona esterna Sala Oro Bancone Certificati Uscita ascensore (Corte Campana) Uscita ascensore (Corte Campana) Zona ingresso Piazza della Cervia Sala Mercatura Zona esterna Sala Mercatura Uscita ascensore (P.zza Cervia) Uscita ascensore (P.zza Cervia)

CAPITOLATO TECNICO


		Uscita ascensore (P.zza Cervia)
SIRENE	Verifica funzionamento: trimestrale	

E CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA”

Totale	N.	Altezza rilevatori	Tipologia sensori
76	61		
	4		
	7		
	4		
24	19		
	1		
	1		
	3		
9	5		
	2		
	1		
	1		
74	57	n.16 ad altezza di m. 2,70/2,95 – n. 41 ad altezza m. 3,00/3,50	50 sensori in controsoffitto (doppi) e 7 a muro (non doppi)
	10	tutti ad altezza di m. 3,10	10 sensori a muro (non doppi)

CAPITOLATO TECNICO

		n. 5 ad altezza di m. 5,70 – n. 2 ad altezza m. 2,80	7 sensori a muro (non doppi)
	0		
8	4		
	2		
	2		
	0		
	0		



	N.		
Piano Terzo	1		
Piano Terra	1		
Piano Primo	1		
Piano Primo	1		
Piano Primo	1		
Piano Secondo	1		
Piano Terzo	1		
Piano Terra	2		
Piano Terra	1		
Piano Terra	2		
Piano Primo	1		
Piano Secondo	1		

CAPITOLATO TECNICO

Piano Terzo	1		
	1		